

Checkliste Barrierefreiheit

für Sportstätten

„Wiehl ENTHINDERT“

Geprüftes Objekt:

Von:

Am:

Ankommen

Parkplätze	ja	nein
Gibt es barrierefreie Parkplätze?		
Maße 3,5m x 5m		
Harte, ebene und rutschfeste Oberfläche		
Längsneigung max. 6%/ Querneigung max. 2,5%		
3% der Gesamtparkplätze		

Mögliche Empfehlungen:

Hinkommen

Wege	ja	nein
Sind die Wege leicht und erschütterungsarm befahrbar?		
Können Ablaufritten problemlos mit radgebundenen Hilfsmitteln überfahren werden?		
Quergefälle nicht mehr als 2,5 %, Längsgefälle max. 6 %, Breite mind. 120 cm ?		
Ist eine Beleuchtung der Wege vorhanden?		
Gibt es auf dem Weg Hindernisse?		
Gibt es einen Lageplan?		
Gibt es Orientierungshilfen für blinde und sehingeschränkte Personen? (Empfehlung)		

Mögliche Empfehlungen:

Wird der evtl. vorhandene Parkplatz regelmäßig auf Verschmutzung z.B. durch Laub, Schnee, Unrat, Glassplitter, geprüft und gereinigt?		
Ist die Beschilderung gut zu erkennen und intakt?		
Wird eine unbefugte Nutzung an das Ordnungsamt bei Veranstaltungen überwacht/ mitgeteilt?		

Gibt es auf dem Parkplatz bei Regen große und tiefe Pfützen, die das Aussteigen mit Hilfsmitteln erschweren oder unmöglich machen, weil evtl. Abflüsse fehlen oder verstopft sind?		
Ist der Belag des Parkplatzes evtl. mit Kopfsteinpflaster oder mit Versickerungspflaster belegt und hat (insbesondere bei nasser Witterung) große Fugen, zwischen denen man mit den Reifen des Rollstuhls/Rollators festklemmen kann?		

Reinkommen

Treppen	ja	nein
Haben Treppen eine kontrastreiche Markierung?		
Ragen die Handläufe 30cm über die letzte Stufe hinaus?		
Sind die Handläufe mit Punkt- oder Pyramidenschrift versehen?		
Sind Metalltreppen vorhanden? (unangenehm für Blindenführhunde und Stockläufer)		
Rampen:		
Wenn Rampen vorhanden sind, haben sie eine Breite von mind. 120 cm?		
Längsneigung maximal 6 %, nach 6 m Länge ist ein Zwischenpodest mit 150 cm x 150 cm erforderlich		
Ist am Ende der Rampe eine abwärtsführende Treppe?		
Ist am Anfang und am Ende einer Rampe genügend Bewegungsfläche (150x150) eingeplant?		
Ist die Entwässerung im Freien sichergestellt? möglich sind Überdachungen oder Abtaueinrichtungen in besonders schneereichen Gegenden		
Sind Radabweiser vorhanden, wenn ja beiderseits 10cm hoch, außer wenn eine Wand vorhanden ist.		
Ist ein beidseitiger Handlauf vorhanden, Durchmesser 3-4.5cm, 85-90cm hoch, Rampen führen über 30cm über die Rampe hinaus.		
Sind Anfang und Ende von Rampenläufen mit einem Blindenleitsystem versehen?		
Türen		
Türbreiten mind. 90 cm		
Türschwelle max. 2 cm		
Stufenlose Erreichbarkeit: Halle Umkleiden Zuschauerbereich Vereinshaus		
Ausreichend Bewegungsflächen vor den Türen (150x150)		
Drehgriffe? (sind ungeeignet)		

Sind Sicherheitsmarkierungen an großen verglasten Flächen vorhanden?		
Aufzug		
Aufzug vorhanden?		
Ausreichend Bewegungsfläche vor dem Aufzug? 1,50x1,50		
Fahrkorbgröße mind. 110x140		
Spiegel an rückwärtiger Seite des Fahrkorbes?		
Durchgehende Lichtschranke?		
Bedienelemente über 85 cm und unter 105 cm?		
Gegenüberliegende, abwärtsführende Treppen müssen min. 300cm entfernt sein.		
Akustische Ansage, tastbare Schrift?		

Mögliche Empfehlungen:

Sind die Türen für Rollstuhlfahrer leicht zu öffnen? Gibt es automatische Türöffner mit Wand-Taster?		
Sind die Türöffner in Funktion, abgeschaltet oder defekt?		

Sanitäre Anlagen	ja	nein
Ist das WC stufen- und schwellenlos erreichbar?		
Ist die Tür mind. 90 cm und schlägt nach außen auf?		
Bewegungsfläche vor der Tür 150x150?		
Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken 150x150?		
Höhe WC Becken 46-48cm?		
Tiefe des Beckens, 70cm?		
Es gibt eine Rückenlehne 55cm hinter der Vorderkante des WC Beckens?		
Freiraum neben WC Becken, links und rechts 90cm		
Klappbare Haltegriffe beidseits?		
Abstand zwischen den Haltegriffen 65-70cm in der Höhe von 28cm über der WC Brille?		
Ist die Spülung im Sitzen auslösbar und die Toilettenpapierrolle im Haltegriff integriert?		
Ist das Waschbecken auf einer max. Höhe von 80 cm unterfahrbar?		
Ist der Spiegel im Sitzen wie im Stehen einsehbar?		
Sind Einhand-Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter unmittelbar am Waschbecken angebracht?		
Ist die Notrufschnur kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar?		

Ist die Notrufschnur im Sitzen sowie vom Boden aus liegend erreichbar?		
--	--	--

Mögliche Empfehlungen:

Ist das Reinigungspersonal über die Funktionsweise der Notrufschnur informiert und hinterlässt den Raum so, dass diese auch nutzbar ist?		
Kann die Rufanlage vom Personal bedient werden?		

Nach dem Training	ja	nein
Türbreite mind. 90 cm?		
Bank Mindestlänge 200cm, Tiefe 50cm, Höhe 46-48cm		
Abstand zur gegenüberliegenden Bank 180cm		
Höhe Kleiderhaken 120 cm		
Dusche		
Befahrbare Dusche ohne Schwellen?		
Duschklapsitz oder Duschsitz zum Einhängen an der Wand, Höhe 46-48 cm		
Hygienische Oberfläche die leicht zu reinigen ist		
Ausreichende Größe des Duschsitzes (40x40)		
Ist die Oberfläche leicht zu reinigen?		
Ist der Duschsitz auf einer Höhe 46cm-48cm montiert?		
Duschsitz und Armatur nicht an der gleichen Wand?		
Duschsitz 50cm Abstand zur Wand		
Dusche mit Brauseschlauch?		
Haltegriffe an der Wand, und Notrufschnur in Reichweite?		

Mögliche Empfehlungen:

Gibt es ein Dusch-Thermostat als Verbrühungsschutz und für gleichbleibende Temperatur?		
--	--	--

Sonstiges:

Entnommen aus LSB_barrierefreie Sportstätten, gemäß DIN 18040-1